

D/147 /20

Nr sprawy (nr TED): 2020/S 0650-117743

26.03.2020 r.

Dotyczy: **dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”.**

WYJAŚNIENIE V

Pytanie 17

Dotyczy załącznik nr 8 do SIWZ „Gwarantowana sprawność elektryczna turbogeneratora (dla kotła parowego obciążonego w 100%) w okresie serwisowym (%)”.

W SIWZ Zamawiający nie podał wzoru do obliczenia tej sprawności. Zatem każdy może sobie policzyć sprawność jak chce i będzie to miało wpływ na wyniki przetargu. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o konkretny wzór do obliczeń, inaczej oferty będą nieporównywalne.

Odpowiedź 17

W SIWZ część II – PFU w punkcie **WYKAZ UŻYWANYCH DEFINICJI, TERMINÓW I SKRÓTÓW** Zamawiający dodaje następującą definicję:

Gwarantowana sprawność elektryczna turbogeneratora (dla kotła parowego obciążonego w 100%) w okresie serwisowym (%) – ilość wyprodukowanej energii elektrycznej mierzonej za na zaciskach generatora odniesiona do energii pary kierowanej na turbinę w Warunkach Gwarancyjnych- podana w procentach.

Pytanie 18

Dotyczy PFU Załącznik nr 2 do SIWZ pkt. 3.8.10 Rezerwowy wymiennik ciepła

Zapis SIWZ: „Zamawiający wymaga, aby przewidzieć rezerwowy wymiennik ciepła umożliwiający odbiór 100 % ciepła, w czasie postoju turbiny i pracy kotła biomasowego przy pełnym obciążeniu na potrzeby systemu ciepłowniczego. Przewiduje się wykonanie wymiennika płaszczowo – rurowego para/woda, w układzie pionowym. Wymiennik zlokalizować w pomieszczeniu turbinowni i zasilić parą schłodzoną o zredukowanym ciśnieniu w stosunku do parametrów wylotowych z kotła.”

Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza wymóg osobnego wymiennika? Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie w tym zakresie np. zasilanie parą ze stacji redukcyjnej poprzez bypass?

Odpowiedź 18

Należy spełnić wymóg określony przez Zamawiającego w PFU Załącznik nr 2 do SIWZ pkt. 3.8.10 Rezerwowany wymiennik ciepła. Zamawiający dopuszcza jedynie rozwiązanie równoważne.

Pytanie 19

W nawiązaniu do zapisów CZĘŚCI I działu VIII SIWZ wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu poprzez wypełnienie sekcji alfa części IV JEDZ, a weryfikacji warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona? (procedura odwrócona).

Odpowiedź 19

Zgodnie z zapisem rozdziale VIII SIWZ:

UWAGA

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, **najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada**, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pytanie 20

Prosimy o akceptację kary umownej w wysokości 1.500 EUR za każdy brakujący 1 kWe mocy w stosunku do kontraktowej mocy elektrycznej turbiny parowej.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Prosimy o akceptację kary umownej w wysokości 1.000 EUR za każdy brakujący 1 kWe mocy w stosunku do kontraktowej mocy systemu kondensacji pary oraz systemu odzysku energii ze spalin.

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Zamawiający oczekuje przekazania mu kodów źródłowych do oprogramowania zarządzającego elektrociepłownią. Tego typu program powstaje w długotrwałym wysiłku organizacyjno-kosztowym. Stanowi także aktywo determinujące w sposób podstawowy samo funkcjonowanie generalnego wykonawcy w przestrzeni biznesowej oraz istotny

składnik przewagi konkurencyjnej. Z tych też powodów kody źródłowe nie mogą być udostępniane, przekazywane ani nawet sprzedawane. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z ryzyk, które są w polu widzenia Zamawiającego. Z tego powodu pytamy: Czy Zamawiający zgadza się, aby kody źródłowego do oprogramowania zostały zdeponowane w kancelarii notarialnej i wydane mu jedynie w sytuacji ogłoszenia upadłości przez naszą firmę?

Odpowiedź 22

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 11 w wyjaśnieniu III.

Pytanie 23

Prosimy o akceptację gwarancji należytego wykonania w wysokości 5% wartości kontraktu (wynika to ze standardu rynkowego i pomoże zwiększyć Zamawiającemu konkurencyjność postępowania przetargowego).

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Prosimy o akceptację dyspozycyjności w wymiarze 8.100 h / rocznie.

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z dokumentacją przetargową pojęcie **dyspozycyjności instalacji** nie jest równoznaczne z pojęciem **dostępności instalacji**.

Pytanie 25

Prosimy o akceptację rozpoczęcia liczenia dyspozycyjności po zakończeniu 6 miesięcy od dnia uruchomienia (okres 6 miesięcy to czas potrzebny na regulację systemu oraz zapoznanie się z systemem przez obsługę elektrociepłowni).

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający deklaruje jednocześnie w przypadku wystąpienia konieczności gotowości do przeprowadzenia indywidualnych rozmów z wyłonionym Wykonawcą w zakresie wykorzystania czasu pomiędzy Odbiorem końcowym a uzyskaniem Koncesji (zwykle 3-4 miesiące) w celu przeprowadzenia regulacji systemu zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii przy wykorzystaniu dopuszczonego w niej rozruchu technologicznego.

Pytanie 26

Prosimy o akceptację obciążenia termicznego rusztu na poziomie 600 kWth/ m² (wynika z posiadanych sprawdzonych rozwiązań technologicznych).

Odpowiedź 26

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

Prosimy o akceptację limitu kar umownych w wysokości 10% wartości kontraktu z tytułu opóźnień, braku uzyskania oczekiwanych parametrów technicznych i dyspozycyjności (wynika to ze standardu rynkowego i pomoże zwiększyć Zamawiającemu konkurencyjność postępowania przetargowego).

Odpowiedź 27

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie, prosimy zapoznać się ze zmienioną treścią § 9 w Załączniku nr 7 do SIWZ, który dodany jest w oddzielnej informacji.

Pytanie 28

Prosimy o akceptację dwujęzycznej polsko-angielskiej dokumentacji z obowiązującą wersją angielskojęzyczną w przypadku sprzeczności lub kontrowersji.

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Prosimy o akceptację przearanżowanie ostatniej 10% płatności wartości kontraktu na 5% wartości kontraktu płatne po skutecznym uruchomieniu produkcji energii elektrycznej oraz ciepłej i 5% wartości kontraktu po testach odbiorowych.

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Prosimy o akceptację neutralnej dla stron lokalizacji sądu np. w Niemczech.

Odpowiedź 30

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

Prosimy o akceptację ryczałtowej kary umownej w wysokości 1.000 EUR / dziennie za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia realizacji projektu.

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wyraża zgody.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Ireneusz Mroczek