

Wyszków, 2020.06.18

D/258/20

Nr sprawy (nr TED): 2020/S 113-273150

dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”.

### WYJAŚNIENIE III

#### Pytanie 3

Odnosnie ogłoszonego przetargu proszę o informację, czy dopuszczacie Państwo elektrofiltr skompaktowany z odpylaczem wstępnym (w jednej zabudowie)?

#### Odpowiedź nr 3

Zgodnie z pkt. 3.8.5 PFU część II do SIWZ informujemy, że Zamawiający nie wymagał, że mają to być oddzielne urządzenia. W związku z powyższym akceptujemy zaproponowane rozwiązanie.

#### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający oczekuje przekazania majątkowych praw autorskich do naszego własnego autorskiego oprogramowania zarządzającego systemem elektrociepłowni?

#### Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający oczekuje przekazania majątkowych praw autorskich do oprogramowania zarządzającego systemem elektrociepłowni w zakresie określonym w SIWZ wraz z załącznikami.

#### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający oczekuje przekazania mu kodów źródłowych do oprogramowania o którym mowa w pkt 1 ?

#### Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający oczekuje przekazania kodów źródłowych do oprogramowania w zakresie określonym w SIWZ wraz załącznikami.

#### Pytanie nr 6

Jeżeli Zamawiający oczekuje przekazania mu kodów źródłowych do oprogramowania , to czy Zamawiający zgadza się , aby kody źródłowe do oprogramowania zostały zdeponowane w kancelarii notarialnej i wydane mu jedynie w sytuacji ogłoszenia upadłości przez naszą firmę ?

#### Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.



PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
Ireneusz Mroczek