

Wyszków, dn. 07.08.2020 r.

Nasz znak: UR/314/20

Nr sprawy: UR/292/20

Dotyczy: Zamówienia pn.: **Wykonanie instalacji odpylania kotłów węglowych typ WR 25 spełniającej wymagania standardów emisyjnych dla średnich źródeł wytwarzania ciepła po roku 2022**

Wyjaśnienie nr III

Pytanie nr 20

Proszę o informację ile wynosi minimalny okres gwarancji.

Odpowiedź nr 20

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Pytanie nr 21

Jak rozumieć zapis, że instalacje powinny zapewnić odpylanie spalin w zakresie zawartości tlenu do 19%? Czy oznacza to też, że dla takiej zawartości tlenu mają być spełnione gwarancje emisji pyłów? Prosimy, aby Zamawiający sprecyzował dla jakiej zawartości O₂ mają być spełnione gwarancje emisji pyłów?

Przy założeniu zawartości tlenu w spalinach wynoszącej 19% i konieczności uzyskania emisji poniżej 100 mg/Nm³ konieczna będzie zabudowa typowych filtrów workowych.

Odpowiedź nr 21

Zgodnie z PFU pkt. VIII 1.2. instalacja odpylania musi mieć możliwość pracy w zakresie zawartości tlenu do 19%. Pomiary gwarancyjne emisji pyłów zostaną wykonane przy zawartości tlenu w spalin w zakresie do 10%.

Wykaz zmian, które Zamawiający wprowadza do PFU:

1. Zmianie ulega punkt VIII 1.1, który otrzymuje brzmienie:

Instalacja powinna zapewnić odpylanie spalin w zakresie temperatur 90 °C do 180°C.

2. Zmianie ulega punkt XIII 6, który otrzymuje brzmienie:

Pomiary gwarancyjne wykonane zostaną w 3 wybranych przez Zamawiającego punktach obciążenia kotłów w całym zakresie ich pracy.

Zamawiający do punktu VIII PFU dodaje pkt. 1.28 o następującym brzmieniu:

1.28. Zamawiający wymaga aby w przypadku zaproponowania instalacji hybrydowej (cyklofiltra) cała struga spalin miała możliwość przepuszczona przez filtry workowe przy pracy kotła do mocy 5 MW.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Ireneusz Mroczek

