

**Nr sprawy: TP/26/24**

**dot.: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa i uruchomienie agregatu prądowórczego"**

### **WYJAŚNIENIE I**

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o informację jaki jest wymagany termin realizacji zadania „Dostawa i uruchomienie agregatu prądowórczego”.

#### **Odpowiedź nr 1**

Wymagany termin realizacji przedmiotowego zadania do dnia 15.03.2024 roku.

Dodatkowo zmianie ulega pkt. II.18 SIWZ poprzez uzupełnienie następujących punktów:

- automatyczny rozruch agregatu po zaniku napięcia z możliwością ustawienia czasów zadziałania, oraz z możliwością rozruchu ręcznego **i rozruchu zdalnego**;
- współpraca z układem SZR:
  - a. **styki pomocnicze sygnalizujące położenie wyłącznika,**
  - b. **napęd silnikowy (na istniejące napięcie gwarantowane w stacji SN),**
  - c. **wejście zdalnego załączenia,**
  - d. **wejście wyłączenia pożarowego,**
  - e. **możliwość wprowadzenia blokady elektrycznej rozruchu,**
  - f. **wyłącznik z modułem wyzwalającym z możliwością kształtowania niezależnej krzywej wyzwalańia (np. wyzwalacz elektroniczny).**

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
  
Ireneusz Mroczek