

**Nr sprawy: TP/26/24**

**dot.: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa i uruchomienie agregatu prądowórczego"**

## **WYJAŚNIENIE II**

### **Pytanie nr 3**

W związku z udzieloną odpowiedzią: „współpraca z układem SZR:

- a. styki pomocnicze sygnalizujące położenie wyłącznika,
- b. napęd silnikowy (na istniejące napięcie gwarantowane w stacji SN),
- c. wejście zdalnego załączenia,
- d. wejście wyłączenia pożarowego,
- e. możliwość wprowadzenia blokady elektrycznej rozruchu,
- f. wyłącznik z modułem wyzwalającym z możliwością kształtowania niezależnej krzywej wyzwalań (np. wyzwalacz elektroniczny)”

Prosimy o doprecyzowanie, że powyższe wymagania odnoszą się do zainstalowanego na obiekcie układu SZR, który nie jest w zakresie przedmiotowego postępowania i dostarczany agregat ma mieć możliwość współpracy z wymienionym układem SZR..

### **Odpowiedź nr 3**

Przedstawione powyżej wymagania są dla wyłącznika agregatu.

### **Pytanie nr 4**

Proszę o informację czy na obiekcie jest przygotowana instalacja elektryczna do podłączenia agregatu i fundament oraz przesłanie dokumentacji w tym zakresie, by potwierdzić możliwość podłączenia

### **Odpowiedź nr 4**

Instalacja elektryczna i fundament na obiekcie nie są wykonane. Instalacja elektryczna jest w fazie projektu. Wykonawca w ofercie przedstawi wytyczne do wykonania posadowienia agregatu.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
*Ireneusz Mroczek*  
Ireneusz Mroczek